

А К Т № 3

результатов проведения практической отработки планов эвакуации

«21» октября 2022г

п.Затеречный


В соответствии с пунктом 16 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03) «21» октября 2022года проведена практическая отработка планов эвакуации людей из здания Дома культуры поселка Затеречный в количестве 9 человек работников учреждения и 4 детей.

Фактическое время эвакуации составило 1 минута 45 секунд, что соответствует расчетному времени эвакуации.

При проведении практической отработки планов эвакуации были выявлены следующие недостатки: Нет

Для устранения недостатков, при подготовке и проведению следующей тренировки, необходимо: _____

(указываются мероприятия, проведение которых позволит сократить время эвакуации, а также улучшить действия обслуживающего персонала)


подпись

Директор МБУК «ДК п. Затеречный» Манцуров В.И.
должность, Ф.И.О. руководителя учреждения, должностного лица,
проводившего тренировку



**Расчетное время эвакуации для различных зданий определяется по ГОСТ 12.1.004.-91* «Пожарная безопасность» и не должна превышать 6 минут*