

АКТ (СПРАВКА)
об итогах организации подготовки и проведения общеобъектовой
тренировки

Во исполнение приказа директора от «29» сентября 2021 года № 37 «О проведении тренировки по эвакуации и тушению условного пожара» на объекте проведена тренировка «30» сентября 2021 года.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором организации планом проведения тренировки, включающим в себя пять этапов.

В период трех подготовительных этапов проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты объекта.

На четвертом этапе тренировки было имитировано возникновение очага возгорания в тренажерном зале здания объекта 14 ч.00 мин. 00 сек.

Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником, который передал сообщение о задымлении рабочему.

В 14 ч. 00 мин. 07 сек. рабочим включена система оповещения, организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 14 ч. 00 мин. 20 сек. специалистом отдано указание рабочему – отключить общее электроснабжение.

В 14 ч. 01 мин. 01 сек. начата общая эвакуация с объекта.

В 14 ч. 01 мин. 13 сек. ДПД приступила к тушению условного пожара.

В 14 ч. 01 мин. 14 сек. эвакуация завершена.

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

Нарушений в ходе тренировки не выявлено.

Директор МБУК «ДК п.Затеречный»
НГО СК



В.И.Мансуров

Начальник штаба тренировки
Заведующая хозяйством

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'С.В. Сорокина'.

С.В.Сорокина